

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор
№ 05/12**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 13.02.2015 г., 11-00

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ СОШ № 67 г. о. Самара; 443090 г. Самара, ул. Советской Армии, 161А; акта по результатам внеплановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/12 от 13.02.2015 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Восстановить целостность внутренней отделки в следующих помещениях: в тренажерном зале на стене в углу - шелушится краска; в спортивном зале на потолке – трещины, следы протечек, осыпается побелка; в раздевалке для мальчиков на потолке - следы протечек; в мастерской для мальчиков на потолке - трещина, следы протечек; в процедурном кабинете на потолке - по шву осыпается побелка; в библиотеке на потолке - по шву трещины, следы протечек; на лестничном проеме между 2-3 этажом на стене ближе к окну трещина; в рекреациях 2-3 этажа на потолке - трещина, следы протечек, на стене - трещины, дефект красочного покрытия; в столовой на потолке - следы протечек, трещины; в кабинете химии, биологии на потолке - трещина, следы протечек; в кабинете информатики на потолке – следы протечек, трещины, осыпается побелка; в кабинете физики на потолке и стенах - следы протечек; в кабинете кафедры предметов гуманитарного цикла на потолке - следы протечек, на стенах – отклеиваются обои, грибок; в кубовой 1 этажа на потолке – осыпается побелка согласно требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2	Закрепить края линолеума в тренажерном зале и кабинетах № 10, 15; восстановить целостность линолеума в кабинете информатики и кабинетах № 10, 11, в рекреации 2 этажа; оборудовать покрытие пола в раздевалке для мальчиков, спортивном зале согласно требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3	Промаркировать учебную мебель в кабинетах № 17,18 согласно требованиям п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
4	Установить защитные бортики по наружному краю стола в кабинете химии согласно требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
5	Обеспечить наполняемость классов не более 25 человек согласно требованиям п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
6	Не включать в расписание трудные предметы 1 – м уроком согласно требованиям п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
7	Организовать для учащихся облегченный день в четверг или пятницу согласно требованиям п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10;

8	Обеспечить учащихся питанием в соответствии с принципами щадящего питания согласно требованиям п. 6.16 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
9	Обеспечить выполнение фактического рациона питания в соответствии утвержденного примерному меню согласно требованиям п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409 – 08;
10	Обеспечить соблюдение условий хранения продуктов (куры) согласно требованиям п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409 – 08;
11	Уровень общей освещенности в кабинете информатики № 30 на рабочих местах № 4,7 довести до соответствия санитарных требований п. 6.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
12	Установить в кабинете информатики рабочие стулья подъемно – поворотного механизма с регулировкой высоты, угла наклона спинки и сиденья согласно требованиям п.п. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Срок исполнения предписания от 13.02.2015 г. № 05/12 - 15.08.2016 г.

Ответственность за выполнение предписания от 13.02.2015 г. № 05/12 возлагается на: юридическое лицо МБОУ СОШ № 67 г. о. Самара

Ведущий специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Ковалева Я.О.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ. Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 67 г. о. Самара



Ионова В. В.